

Dobrcz, dnia 17.01.2023 r

BIS 271.25.2022

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. :

Budowa lub przebudowa kompleksu boisk sportowych w gminie Dobrcz

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

Szanowni Państwo,

informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w przedmiotowym postępowaniu :

Pytania :

1. Dot. miejscowości Strzelce Górne: Bardzo proszę o potwierdzenie, że należy wykonać 10 opraw oświetleniowych na 10 słupach.
2. Dot. miejscowości Strzelce Górne: Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z poz. 4 przedmiaru robót, Wykonawca nie będzie zobowiązany do zakupu siatki na krety, materiał dostarczy Zamawiający.
3. Dot. miejscowości Strzelce Górne: Proszę o wyjaśnienie dot. pozycji 80 przedmiaru robót "Opłaty za wyłączenia z produkcji rolniczej (kwota obliczona do 16 tys m2)", czy Zamawiający posiada decyzję w tej sprawie? Do czego będzie zobowiązany Wykonawca?
4. Dot. miejscowości Strzelce Górne: czy na terenie zamierzonej inwestycji występują bądź będą występowały kolizje uzbrojenia podziemnego? Czy Zamawiający posiada aktualną mapę terenu z naniesionymi wszystkimi instalacjami?

Odpowiedzi :

Ad. 1. Zgodnie z projektem oraz schematem instalacji elektrycznej na bocznych słupach boiska należy wykonać po 4 oprawy , natomiast na środkowych słupach po 3 oprawy. Dodatkowo 2 słupy przy placu zabaw: pierwszy z 1 oprawą drugi z 2 oprawami. Zgodnie ze schematem instalacji elektrycznej.

Ad. 2. Tak, wykonawca nie jest zobowiązany do zakupu siatki na krety.

Ad. 3. Opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej ponosi Zamawiający.

Ad. 4. Mapa została wykonana przez uprawnionego geodetę w styczniu 2022 r. tak jak przy każdej inwestycji należy się liczyć z tym, że mogą się znaleźć w jej obrębie niezainwentaryzowane instalacje.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielenia odpowiedzi nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, jak również godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Andrzej Berdych
WÓJT GMINY DOBRCZ

