

Dobrcz, dnia 18 marca 2024 r.

BIB.272.1.27.2024.AP

Wykonawcy

Dotyczy zapytania ofertowego na roboty budowlane dla zadania pn.: "Budowa parkingu wraz z utwardzeniem terenów przyległych przy świetlicy w Strzelcach Górnych, dz. nr 101/22 obręb Strzelce Górne, gmina Dobrcz"

W dniu 15 marca 2023 r. do Urzędu Gminy w Dobrczu wpłynęły następujące pytania:

1. „Czy trzeba wykonać inwentaryzację geodezyjną?”
2. „Ile jest studni?”
3. „Czy jest wymagany nadzór archeologiczny?”

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Ad. 1. Należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą utwardzonego terenu.

Ad.2. Na terenie działki znajduje się bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe. Należy wymienić jego pokrywę na pokrywę najazdową.

Ad.3. Nadzór archeologiczny nie jest wymagany. W przypadku odkrycia przedmiotu mającego cechy zabytku należy powiadomić właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zamawiający dołącza postanowienie ZAR//315/2017 z dnia 31.07.2017 r.

Andrzej Berdych
WÓJT GMINY DOBRCZ

