

Dobrcz, dnia 02.02.2023 r.

BIB.272.1.7.2023

BIB.272.1.8.2023

WYKONAWCY

Pytania nr 3 dot.:

- 1) Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody w Dobrczu poprzez budowę jednego naziemnego zbiornika retencyjnego o pojemności 150 m³ na dz. nr 9/5 w miejscowości Dobrcz, gmina Dobrcz”
- 2) Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody w Trzeciewcu poprzez budowę dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych o pojemności po 150 m³ na dz. nr 164/4 w miejscowości Trzeciewiec, gmina Dobrcz”

PYTANIA I DPOWIEDZI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Szanowni Państwo,

informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Zapytania Ofertowego przedmiotowych postępowaniach :

„Zwracam się z prośbą o odpowiedź na kolejne pytania do postępowań na modernizację stacji uzdatniania w Trzeciewcu oraz w Dobrczu:

1. Z jaką mocą elektryczną umowną obecnie obiekty są zasilone.?
2. Czy obiekty zasilone są po stronie niskiego napięcia czy po stronie średniego napięcia.?”

Odpowiedzi :

Ad. 1. Moc umowna dla SUW w Dobrczu to 45 kW, natomiast w Trzeciewcu to 9 kW.

Ad. 2. Obiekty zasilone są po stronie niskiego napięcia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego stanowią jego integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielenia odpowiedzi nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, jak również godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wójt Gminy
Dobrcz

z up. Alicja Leikiewicz - Sulińska
Sekretarz Gminy