

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
Dostawa oleju opałowego dla potrzeb kotłowni olejowych w latach 2007-2008

Druk nr 5

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2008r., do niżej wymienionych kotłowni, zgodnie z podanymi parametrami i ilościami.

### 1. Wymagane parametry

Nazwa parametru Norma	Norma PN-C-96024
Gęstość w temp. 15 0C ( kg/m <sup>3</sup> )	max. 860
Wartość opałowa ( MJ/kg )	min. 42,6
Temperatura zapłonu ( 0C )	min. 56
Lepkość kinematyczna w 20 0C ( mm <sup>2</sup> /s )	max. 6,00
Skład frakcyjny:	
-do 250 0C destyluje, ( %v/v )	max. 65
-do 350 0C destyluje, ( %v/v )	min. 85
Temperatura płynięcia, ( 0C )	max. -20
Pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej, ( % m/m)	max. 0,3
Zawartość siarki, ( % m/m )	max. 0,2
Zawartość wody, ( mg/kg )	max. 200
Zawartość zanieczyszczeń stałych, ( mg/kg )	max. 24
Pozostałość po spoieleniu, ( mg/litr )	max. 0,01

### 2. Ilości dostaw

Lp.	Lokalizacja kotłowni	Pojemność zbiorników oleju w litrach	Zapotrzebowanie oleju opałowego w litrach w ciągu 1-go roku
1.	w Dobrczu przy ulicy Długiej 24,	<b>5szt. x 1000</b>	<b>30.000</b>
2.	w Dobrczu przy ulicy Jesionowej 9	<b>5szt. x 1000</b>	<b>22.000</b>
3.	w Dobrczu przy ulicy Ogrodowej 1	<b>5szt. x 2000</b>	<b>48.000</b>
4.	przy Zespole Szkół w Dobrczu ulica Długa 33A	<b>4szt. x 1500</b>	<b>30.000</b>
5.	Przy Zespole Szkół w Wudzyńcu ulica Zamkowa 12	<b>3szt. x 2000</b>	<b>30.000</b>
6.	Zespole Szkół w Kotomierzu ulica Koronowska 2	<b>10szt. x 1000</b>	<b>40.000</b>
		<b>Razem</b>	<b>200.000</b>

### 3. Warunki dostawy

Jednorazowa dostawa będzie wynosić nie mniej niż 10000 litrów – poz. 1, 2 i 3 razem, po 4000 litrów poz. 4 i 5 oraz 8000 litrów poz. 6 w/w tabeli.

Dostawy następować będą sukcesywnie na telefoniczne zawiadomienie oferenta przez Zamawiającego w terminie maksimum 24 godziny od otrzymania takiego zawiadomienia.

