

Dobrcz, dnia 09.07.2021 r.

BOG.0003.7.2021

Pani

Monika Kuberska


Przewodnicząca

Rady Gminy Dobrcz

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytanie Przewodniczącej Rady Gminy Dobrcz Pani Moniki Kuberskiej z dnia 29.06.2021 roku.

W odpowiedzi na w/w zapytanie przekazuję informację Kierownika Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu, którą uznaję za własną.

Z poważaniem



Andrzej Dąbrowski
WÓJT GMINY DOBR CZ

Otrzymują:

1. adresat
2. Biuro Rady
- 3.a/a



GMINA DOBR CZ
ul. Długa 50
w Dobrczu
86-022 Dobrcz
NIP 554-267-97-75

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
ul. Jesionowa 9
86-022 Dobrcz
Tel. 52-381-89-92
e-mail: zuk@dobrcz.pl

ZUK 141/2021

Urząd Gminy
w Dobrczu

Dobrcz, 8.07.2021 r.

Wpl. 08. 07. 2021
Dnia

Nr 12868 z dat. Gm. Dobrcz

Przewodnicząca
Rady Gminy Dobrcz
Pani Monika Kuberska

Sejmik Gminy
UG
Biuro Rady
dm

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytanie Przewodniczącej Rady Gminy Dobrcz Pani Moniki Kuberskiej z dnia 29.06.2021 roku.

W odpowiedzi na w/w zapytanie informuję, że zgodę na pobór wody z hydrantu wydał Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu na początku roku 2020 pod określonymi warunkami:

- pobór wody tylko i wyłącznie z wyznaczonego hydrantu przy stacji wodociągowej Dobrcz tak, aby nie następowały zmagania i spadki ciśnienia

- miejsce poboru naprzeciw wyjazdu z siedziby ZUK Dobrcz

Pobór wody odbywa się za pomocą beczki o określonej wielkości 10m³, są odnotowywane ilości kursów, a obciążenie następuje miesięcznie od pobranej ilości wody. Ilość kursów w ciągu dnia wynosi od 1-2 szt. Pobór wody na potrzeby firmy Kobylarnia nie miał wpływu na spadek i brak wody podczas ostatnich upałów. Przyczyną spadku ciśnienia wody były następujące aspekty w danej chwili:

- nadmierny rozbiór wody przez mieszkańców
- upalne dni
- napełnianie basenów i podlewanie
- spalanie bezpieczników obwodowych po stronie ENEA Operator

Przerwy w dostawie wody nastąpiły w dniu 18.06.2021 roku w godzinach ok. 21:30-00:30 oraz 20.06.2021 w godzinach ok. 4:00-7:30 poprzez brak fazy w wyniku spalania w/w bezpieczników. Średni dobowy rozbiór wody na Stacji Wodociągowej Dobrcz w miesiącu maj wynosił 780m³, a w miesiącu czerwcu już 1194m³. Zakład nadmieniam, że dokonuje wszelkich starań i możliwości, aby woda była dostarczana w sposób ciągły do mieszkańców, pełnimy dyżury całodobowo przez 7 dni w tygodniu w sezonie wzmożonego poboru wody z ujęć oraz reagujemy natychmiast na zgłoszenia mieszkańców. Podejmujemy działania, aby założyć jak najszybciej aparat do przełączania zasilania na stacji w Dobrczu. Zostało również przełożone w/w zasilanie stacji na obwód Dobrcz-hydrofornia z zasilania Dobrcz 01.

Załączniki:

- dobowy pobór wody w miesiącu czerwiec i lipiec SW Dobrcz
- ksero ilości pobranej wody przez firmę Kobylarnia w latach 2020-2021
- ksero faktur obciążających firmę Kobylarnia za pobraną wodę z hydrantu
- pismo ENEA Operator

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych

mgr inż. Krzysztof Adamski

GMINA DOBR CZ
NIP: 554-267-97-75
Zakład Usług Komunalnych
w Dobrczu
86-022 Dobrcz, ul. Jesionowa 9

DATA	DZIENNE ZUŻYCIE WODY NA STACJI DOBR CZ(M3)
01.06.2021	780
02.06.2021	740
03.06.2021	840
04.06.2021	790
05.06.2021	950
06.06.2021	940
07.06.2021	770
08.06.2021	790
09.06.2021	830
10.06.2021	860
11.06.2021	950
12.06.2021	960
13.06.2021	940
14.06.2021	951
15.06.2021	1200
16.06.2021	1100
17.06.2021	1850

18.06.2021	2000
19.06.2021	2200
20.06.2021	2320
21.06.2021	2230
22.06.2021	1170
23.06.2021	870
24.06.2021	1010
25.06.2021	920
26.06.2021	1060
27.06.2021	1480
28.06.2021	1510
29.06.2021	1390
30.06.2021	1430

GMINA DOBR CZ
NIP: 554-267-97-75
Zakład Usług Komunalnych
w Dobrczu
86-022 Dobrcz, ul. Jesionowa 9

DATA	DZIENNE ZUŻYCIE WODY NA STACJI DOBR CZ(M3)
01.07.2021	1090
02.07.2021	1310
03.07.2021	1020
04.07.2021	820
05.07.2021	980
06.07.2021	1210
07.07.2021	1490
08.07.2021	970

Gmina Dobrcz
ul. Długa 50
86-022 Dobrcz

GMINA DOBRCZ
NIP: 554-267-97-75
Zakład Usług Komunalnych
w Dobrczu
86-022 Dobrcz, ul. Jesionowa 9

Dobrcz, 08.07.2021

Wykonania usług - wykaz zapisów
Kolejność wg IdKtrh + IdArty + DataCzyn
Filtr: DataCzyn >= 2020-06-01, IdKtrh zawiera "953-22-34-789"

Lp.	IdKtrh	IdNier	IdWezl	DataCzyn	Kolejny	IdArty	IdGCen	Ilość	Cena	Rabat	Nb	Netto	Vat	Brutto	Rf	IdTr
1	953-22-34-789	KOB.8...		01.06.2020	1	WODA WZ	001	70	3,05	0,00	N	213,50	17,08	230,58	F	0039
2	953-22-34-789	KOB.8...		30.06.2020	1	WODA WZ	001	270	3,05	0,00	N	823,50	65,88	889,38	F	0046
3	953-22-34-789	KOB.8...		03.09.2020	1	WODA WZ	001	70	3,20	0,00	N	224,00	17,92	241,92	F	0062
4	953-22-34-789	KOB.8...		22.09.2020	1	WODA WZ	001	110	3,20	0,00	N	352,00	28,16	380,16	F	0066
5	953-22-34-789	KOB.8...		21.10.2020	1	WODA WZ	001	230	3,20	0,00	N	736,00	58,88	794,88	F	0074
6	953-22-34-789	KOB.8...		30.11.2020	1	WODA WZ	001	330	3,20	0,00	N	1 056,00	84,48	1 140,48	F	0083
7	953-22-34-789	KOB.8...		13.04.2021	1	WODA WZ	001	120	3,20	0,00	N	384,00	30,72	414,72	F	0025
8	953-22-34-789	KOB.8...		14.05.2021	1	WODA WZ	001	70	3,20	0,00	N	224,00	17,92	241,92	F	0032
9	953-22-34-789	KOB.8...		02.06.2021	1	WODA WZ	001	130	3,20	0,00	N	416,00	33,28	449,28	F	0036
												4 429,00	354,32	4 783,32		

Historia rozliczeń kontrahenta
Okres od 01.01.2019 do 08.07.2021

GMINA DOBR CZ
NIP: 554-267-97-75
Zakład Usług Komunalnych
w Dobrczu
86-022 Dobrcz, ul. Długa 9

Identyfikator kontrahenta 953-22-34-789
KOBYLARNIA S.A.
Kobylarnia ul. Zakole 1
86-061 Brzoza

Lp.	DataWyst	Termin	NrDokumentu	Należność	Zapłata	Saldo	DataZapl	NrRapo	SaldoNar
1	01.06.2020	15.06.2020	F 003959/2020/MM/W1/ZUK	230,58	0,00	230,58			230,58
				0,00	230,58	0,00	24.06.2020	126	0,00
2	30.06.2020	14.07.2020	F 004689/2020/MM/W1/ZUK	889,38	0,00	889,38			889,38
				0,00	889,38	0,00	10.07.2020	139	0,00
3	03.09.2020	17.09.2020	F 006274/2020/MM/W1/ZUK	241,92	0,00	241,92			241,92
				0,00	241,92	0,00	11.09.2020	186	0,00
4	22.09.2020	06.10.2020	F 006683/2020/MM/W1/ZUK	380,16	0,00	380,16			380,16
				0,00	380,16	0,00	28.09.2020	197	0,00
5	21.10.2020	04.11.2020	F 007486/2020/MM/W1/ZUK	794,88	0,00	794,88			794,88
				0,00	794,88	0,00	26.10.2020	218	0,00
6	30.11.2020	14.12.2020	F 008399/2020/MM/W1/ZUK	1 140,48	0,00	1 140,48			1 140,48
				0,00	1 140,48	0,00	07.12.2020	249	0,00
7	13.04.2021	27.04.2021	F 002544/2021/MM/W1/ZUK	414,72	0,00	414,72			414,72
				0,00	414,72	0,00	16.04.2021	76	0,00
8	14.05.2021	28.05.2021	F 003286/2021/MM/W1/ZUK	241,92	0,00	241,92			241,92
				0,00	241,92	0,00	10.06.2021	115	0,00
9	02.06.2021	16.06.2021	F 003675/2021/MM/W1/ZUK	449,28	0,00	449,28			449,28
				0,00	449,28	0,00	11.06.2021	116	0,00
				4 783,32	4 783,32	0,00			

ZM/LS/ WRO21E 138622

Świecie 25.06.2021

Sz. P.
Anna Brądkiewicz
Radna Gminy Dobrcz
Gmina Dobrcz
ul. Długa 50
86-022 Dobrcz

Dot. Przerw w zasilaniu Hydroforni w m. Dobrcz

W odpowiedzi na zgłoszenie email z 25.06.2021 dotyczącego udzielenia wyjaśnienia przerw w dostawie energii elektrycznej do hydroforni w m. Dobrcz informujemy, że stacja poboru wody „Hydrofornia” zasilana jest w układzie podstawowym ze stacji elektroenergetycznej Dobrcz Hydrofornia. Dla tego zasilania został zaprojektowany dedykowany obwód zasilający hydrofornię. Ponadto korzystając z infrastruktury EO istnieje możliwość zasilania Hydroforni ze stacji Dobrcz 01. O sposobie zasilania obiektu decydują służby techniczne Hydroforni. Wg wiedzy przekazanej przez służby techniczne wodociągów obecnie aparat umożliwiający przełączenie zasilania na układ normalny (ze stacji Hydrofornia) jest niesprawny. Zasilanie ze stacji Dobrcz 01 nie jest zaprojektowane dla pracy długotrwałej z przyłączoną Hydrofornią. Tym samym przy dużych i długich obciążeniach pomp w Hydroforni (duży pobór wody w sieci wodociągowej) istnieje duże ryzyko zadziałania bezpieczników obwodowych po stronie Enea Operator – technicznie zadziałanie prawidłowe. Pracownicy Enea Operator przy wymianie bezpieczników informowali pracowników Hydroforni o konieczności naprawy/wymiany niesprawnego aparatu dla przywrócenia właściwego układu zasilania. Wobec powyższego zapewniamy Panią, że dokładamy wszelkich starań dla zachowania ciągłości zasilania. Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi na stan Infrastruktury energetycznej należącej do ZUK w Dobrczu.

Podawiam
Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Świecie
Dyrektor

Robert Kula

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 40 00
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl